

Eilenburger TA-Lärm Erkerfenster



Prüfwerte für Schalldämmmaß und Lüftung

Erkerfenster mit außen
Schiebe-Dreh-Verglasung
(Proline-T von Solarlux)

Außenverglasung plus Erker (ohne Innenfenster)

	Rwp [dB]	m3/h bei 8Pa
Außen geschlossen	24-27	-
Außen geschlossen inkl. Zuluftöffnung	20-22	43*
Außen teilgeöffnet (20/55mm Raststellung)	19 / 17	>> 100 ca.

Gesamtkonstruktion inkl. Innenfenster

Alles geschlossen	Bis 61	-
Alles geschlossen inkl. Zuluftöffnung	57-59	15
Schallgedämmte Lüftung:		
- innen und außen teilgeöffnet	30	>>100*
- innen teilgeöffnet, außen Zuluftöffnung	36-37	43*

*) Konstruktion im Prüfstand gedreht, sodass der Luftstrom innerhalb des Kastens gemessen wird
Kastenfenster System Eilenburger Fenstertechnik Patent pending Nr. 10 2026 111 746.5